



- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΙΧΟΤΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΡΤΟ 10 Η 20 cm , ΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΝΟΣ Η ΟΤΙΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΤΙΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - 3-ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΛΑ ΕΙΣΤ. ΧΡΗΣΗΣ
 - 4-ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
 - 5-ΠΟΡΤΑ :
 - 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΩΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100A
 - 7-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 - 8-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 - 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 70mm² ΚΑΙ ΔΙΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 200A.
 - 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΩΛΟΥ/ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

- 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΩΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100A
- 7-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 8-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 70mm² ΚΑΙ ΔΙΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 200A.
- 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΩΛΟΥ/ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ / TITLE
ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
-ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙ
-ΤΥΠΟΣ : ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ
-ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 -ΦΑΣΙΚΟΣ
-ΑΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 100A

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Έγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Π. Βαλαουίδου	Μ. Κυβιλιάν	Κ. Κοκκίνος Σ. Παπαδόπουλης	Φεβρουάριος 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	Τοίχος/Sheet No.	Κατάσταση/Status
1:20	75400144	ΤΟ2/252-4	4