


ΤΟΜΗ Β-Β/Γ-Γ



ΤΟΜΗ Α-Α

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΠΕΔΑΝΟΠΛΑΚΑ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΔΑΝΑ) , ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΤΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΟ ΚΑΤΩ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)
 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΚΗΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ
 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ
 3-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΑ ΕΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
 4-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
 5-ΠΟΡΤΑ :
 ΔΙΑΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΑΞΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΥ 647), ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΑΝΩ.
 ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)
 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α + ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΜΕ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΓΙΑ 6 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ
 7-ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 8-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 9-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 400Α
 11-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΞΕΣΑΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΝΑΥΧΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.



ΠΡΟΣΟΧΗ



2 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm PVC ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.75 m ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΛΕΠΤΕ ΣΧ. 7540010-1, ΤΥΠΟΣ (α)

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE
 ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 -ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ
 -ΤΥΠΟΣ : ΨΗΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 -ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ + ΔΕΚΤΗΣ / 6 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ
 -ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 2X100Α

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Τ. Βαδανιδίου	Μ.Κυριάκη	Κ.Κοκκίνο	Φεβρουάριος 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	7540015-8	Φύλλο/Sheet
1:20	Τίτλος/Title	ΤΟ/253-8	8
			1