


- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1- ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΝΒΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ
  - 2- ΕΞΟΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΛΑ ΕΣΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
  - 3- ΕΞΟΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**
- 4- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ PANEL - ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΑΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΡΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 6 (1Φ) + ΔΕΚΤΗ.
  - 5- ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ , ΑΝΑΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1
  - 6- ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΑΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  - 7- ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
  - 8- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΑΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΔΙΦΑΛΕΟΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400Α.
  - 9- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΑΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Ø110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΥΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.



**ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ** **ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/ΤΙΤΛΕ **ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ**

- ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 - ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ  
 - ΑΡ. ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ + 6 - 1Φ  
 - ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. : ΦΟΡΤΙΟΥ : <300KVA

Σχέδιο/Drawn **Ελεγχος/Checked** Εγκριση/Approved **Ημερομηνία/Date**  
 Π. Βαδανιδίου **Μ. Κυβίλη** **Κ. Κόκκινος** **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012**  
 Σ. Παναγιώτου

Κλίμακα/Scale **Αρ. Σχ./Dwg No.** **7540017-10** Φύλλο/Sheet **10** Έκδοσή/Edn.  
 1:25 **7540017-10** ΤΟΖ/255-10 **1**