


**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**

- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 2-ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΛΙΑ ΕΙΣΙΤ. ΧΡΗΣΗΣ
- 3-ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**

- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ PANEL - ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΑΜΠΛΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 6 (Φ) + ΔΕΚΤΗ.
- 5-ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΙΩΝ , ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1
- 6-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 7-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
- 8-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΚΟΒΟΛΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 400V.
- 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.



<b>ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΤΡΙΟΥ</b>		<b>ΕLECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS</b>	
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE			
<b>ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΩΝ</b>			
- ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ			
- ΑΡ.ΜΕΤΡΗΣΙΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ + 6 - 1Φ - ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : <300KVA			
Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκρίση/Approved	Ημερομηνία/Date
Π.Βακαυίδου	Μ.Κυριάδη	Κ.Κοκκίνος Σ.Γιατρούδου	08/09/2012
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Drawg No.	Τομέας/Div.	Εκδ.Εξέδρ.
1:25	7540017-12	12	1