



**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**

- 1- ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΡΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 2- ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΓΟΤΙΑ ΕΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
- 3- ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**

- 4- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ PANEL (ΦΩΡΤΙΟ > 100A ) ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ.
- 5- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝ. 2.20 m ΥΨΟΣ 6- ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 7- ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
- 8- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
- 9- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΩΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΝΑΛΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.

**ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**

**ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

<b>ΤΙΤΛΟΣ/TITLE</b>	<b>ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΤΩΝ</b>
- ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- ΑΡ.ΜΕΤΡΗΣΤΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	- ΣΥΝΟΛ. ΔΥΝ. ΦΩΡΤΙΟΥ : <300kVA
Σχέδιο/Drawn	Ελέγχος/Checked
Π. Βαδανόπου	Μ.Κουλιδη
Κλίμακα/Scale	1:25
Αρ.Σχ/Δwg No.	7540017-3
Τοποσ. Αρ.Σχ/Δwg No.	70255-3
Φύλλο/Sheet	3
Εκδ.Εξέδρ	1
Ημερομηνία/Date	Φεβρουάριος 2012