



ΥΠΡΟΜΟΝΩΣΗ
ΟΓΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΕΡΟΥΧΤΗΣ

ΦΟΥΡΕΛΙ (ΔΑΙΜΟΣ) φ75 mm PVC

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ BLOCKBOARD ΠΛΑΧ: 18 mm ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΚΑΠΙΤΑΚΙ ΜΑΤΕΜΕΝΙΟ CLASS-B125 Ή ΚΑΠΙΤΑΚΙ ΤΥΠΟΥ RECESSED CLASS-B125.

ΦΕΡΑΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.90Χ0.80Χ1.00 m ΒΑΘΟΣ ΟΓΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΨΗ

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΩΛΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΠ 641) ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΩ ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΗΚ

ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΙΔΑΡΙΑ D

0.30

0.30

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΧΟΠΟΛΙΑ : ΤΟΥΒΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 cm, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΟΣ Η ΟΓΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΓΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - 3-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
 - 4-ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
 - 5-ΠΟΡΤΑ : ΤΡΙΦΩΛΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΠ 641), ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΩ.
 - 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ PANEL (ΦΟΡΤΙΟ > 100A) ΚΑΙ ΔΕΧΤΗ.
 - 7-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 - 8-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΡΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 - 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
 - 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΩΤΕΡΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΥΑΧΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.

<p>ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΤΙΟΥ</p> <p>ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS</p>	
<p>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE</p>	
<p>ΤΙΤΛΟΣ / TITLE</p>	<p>ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</p>
<p>- ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</p> <p>- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ</p> <p>- ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</p> <p>- ΣΥΝΟΛ. ΔΥΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ : <300KVA</p>	<p>ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΩΛΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΠ 641) ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΩ ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</p>
<p>Σχέδιο/Drawn</p> <p>A. Γεωργίου</p>	<p>Ελεγχος/Checked</p> <p>Μ. Κυβίλη</p>
<p>Καλιμπράζ/Scale</p> <p>1:20</p>	<p>Εγκρίση/Approved</p> <p>Κ. Κόκκος</p>
<p>Αρ.Σχ/Drawg No.</p> <p>7540015-14</p>	<p>Φωτ./Sheet</p> <p>14</p>
<p>Τίτλος Αρ.Σχ/Title No.</p> <p>ΤΟ2253-14</p>	<p>Ημερομηνία/Date</p> <p>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012</p>
<p>Φύλλο/Sheet</p> <p>14</p>	<p>Εκδό./Edition</p> <p>1</p>