



**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ )**

- 1-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100A & ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 1-φ.
- 2-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 3-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΑΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΝΑΚΣΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΤΙΡΙΟΥ OF CYPRUS

ΕLECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE

ΑΔΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

- ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΑΚΙ  
- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟ  
- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ + ΔΕΚΤΗΣ  
- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΩΤΙΟΥ : 2x100A

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Έγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
A. Γεωργίου	M. Κυβίλη	K. Κοκκίνος Σ. Παπαδόπουλος	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	Τίτλος αρ. Σχ./Old title No.	Έκδοση/Ed. Edition
1:20	7540015-19	T0253-19	19
			1