



**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ( ΔΟΜΙΚΑ )**

- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm ,ΓΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΚΕΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΕΝΑ
- 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΕΝΑ
- 3-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
- 4-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
- 5-ΠΟΡΤΑ :

ΔΙΑΥΛΙΑ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΥΜΙΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΑΚΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΥ 641), ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΟ.

ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ )**

- 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΕΦΑΣΙΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΜΕ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΗ & ΔΕΚΤΗ
- 7-ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
- 8-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 9-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΩΒΗΤΟ ΜΕΧΡΙ 400Α.
- 11-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ100mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

Όνομα Αρχείου/Filename: F:\DISTRIBUTION CONSTRUCTION\ISTRIBUTION CODE OF PRACTICE\CURRENT ISSUE\VI-6 754 000 GR\7540015-1-20.dwg\AΥΤΟΥΤ:7540015-6

**ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**

**ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

**ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

-ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ

-ΤΥΠΟΣ : ΨΗΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ

-ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - 3ΦΑΣΙΚΟΣ + ΔΕΚΤΗΣ

-ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΛ. ΦΩΤΙΟΥ : 100Α

Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ/Drawg No.	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
1:20	7540015-6	M.Kulsh	K.Kokkinos	Φεβρουάριος 2012
	Τομέας/Department	Τομέας/Department	Τομέας/Department	Τομέας/Department
	10/253-6			6
				1