

Αίτηση για παραχώρηση εξαίρεσης τοποθέτησης του Δέκτη Τηλεχειρισμού Φ/Β εκτός του χώρου Δωματίου/Ερμαριού Μετρητών.

Οδηγίες προς τους αιτητές:

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της θέσης του δωματίου/ερμαριού Μετρητών, η ενσύρματη επικοινωνία μεταξύ του Δέκτη και του επαφέα (contactor) του ΦΒ συστήματος κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη (π.χ σε ενιαίες οικοδομικές αναπτύξεις ή σε οικίες προσφυγικών συνοικισμών). Ο ΔΣΔ, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, θα αποδέχεται την εγκατάσταση του Δέκτη Τηλεχειρισμού εκτός του Δωματίου/Ερμαριού Μετρητών. Συγκεκριμένα ο Δέκτης θα πρέπει να τοποθετείται σε προσβάσιμο σημείο της κάθετης εξωτερικής τοιχοποιίας της οικοδομής, στην οροφή της οποίας βρίσκεται το προτεινόμενο προς σύνδεση ΦΒ σύστημα, με βάση τις πιο κάτω τεχνικές προϋποθέσεις:

- Η θέση εγκατάστασης του δέκτη εκτός του δωματίου/ερμαριού μετρητών πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη για λειτουργούς της ΑΗΚ.
- Ο Δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην πρόσοψη ή σε έναν από τους δύο πλαϊνούς τοίχους της οικοδομής.
- Η μέγιστη απόσταση της θέσης του δέκτη από την πρόσοψη της οικοδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
- Ο Δέκτης πρέπει να εγκαθίσταται εντός αδιάβροχου και στεγανού κουτιού.
- Το ύψος τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 μέτρα από το έδαφος.

Για την υιοθέτηση της ανωτέρω διευθέτησης (δηλαδή την εγκατάσταση του Δέκτη εκτός του δωματίου/ερμαριού των μετρητών), απαιτείται υποβολή αίτησης εξαίρεσης προς τον ΔΣΔ χρησιμοποιώντας το νέο **Έντυπο Ε-ΔΔ-785** μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν και αιτιολογούν τους λόγους για παραχώρηση εξαίρεσης.

Ο ΔΣΔ θα αποδέχεται αιτήσεις εξαίρεσης **μόνο** για αιτήσεις σύνδεσης που έχουν κατατεθεί ορθά **από την 1/1/2025** μέχρι και τις **31/12/2025**.

Για την επιβεβαίωση της ανάγκης εγκατάστασης του Δέκτη εκτός του δωματίου/ερμαριού μετρητών, θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από λειτουργούς του ΔΣΔ, γεγονός το οποίο ενδέχεται να παρατείνει τον χρόνο εξέτασης της αίτησης σύνδεσης του Φ/Β Συστήματος. Η τελική θέση τοποθέτησης του Δέκτη θα καθορίζεται από τον αρμόδιο λειτουργό του ΔΣΔ.

Αιτήματα που δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

1. Για να γίνει οποιοδήποτε αίτημα για εξαίρεση του δέκτη τηλεχειρισμού θα πρέπει να υπάρχει αριθμός αίτησης ΦΒ(499.....).
2. Η αίτηση για εξαίρεση θα πρέπει να αποστέλλεται πριν την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εξαιρέσεων της κάθε περιφέρειας (exceptions-larnaca@eac.com.cy , exceptions-lefkosia@eac.com.cy , exceptions-lemesos@eac.com.cy , exceptions-pafos@eac.com.cy).
3. Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από σχέδια κάτοψης (χωροταξικό σχέδιο), στα οποία να αποτυπώνονται ο χώρος εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων, ο χώρος εγκατάστασης του μετατροπέα, το δωμάτιο/ερμάρι μετρητών, καθώς και η θέση που προτείνει ο αιτητής για την εγκατάσταση του δέκτη τηλεχειρισμού. Πρέπει επίσης να επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό που να διευκολύνει την αξιολόγηση της αίτησης εξαίρεσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ο αιτητής θεωρεί απαραίτητο.
4. Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά είτε έγκριση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είτε απόρριψη, μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
5. Ο αιτητής οφείλει να αποστέλλει την υπογεγραμμένη έγκριση εξαίρεσης ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση εξαιρέσεων του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου. Η αποστολή αυτή θεωρείται ως συγκατάθεση του αιτητή για τη θέση του Δέκτη και ως δέσμευσή του για την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.
6. Αντίγραφο της έγκρισης εξαίρεσης, υπογεγραμμένο από τον αιτητή, πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα στο στάδιο της αίτησης για τον έλεγχο του Φ/Β συστήματος. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί, η έγκριση εξαίρεσης παύει να θεωρείται ότι ισχύει.
7. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από όρους ή παρατηρήσεις του ΔΣΔ, όπως αυτοί καθορίζονται στην έγκριση εξαίρεσης, θα έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι η εξαίρεση δεν έχει χορηγηθεί.