

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 03/2025
Ασύρματη Επικοινωνία Δέκτη Τηλεχειρισμού και Επαφέα (Contactor) Φ/Β
Συστήματος

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων για την αξιολόγηση της δυνατότητας απομακρυσμένου ελέγχου Φ/Β συστημάτων σε περιπτώσεις όπου η ενσύρματη σύνδεση του Δέκτη Τηλεχειρισμού με τον επαφέα (contactor) είναι ιδιαίτερα δυσχερής, ενημερώνει ότι **η εγκατάσταση ασύρματου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ του Δέκτη Τηλεχειρισμού και του Φ/Β Συστήματος δεν επιτρέπεται.**

Σε περιπτώσεις όπου η ενσύρματη σύνδεση του Δέκτη με το Σύστημα Φ/Β κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη —όπως σε ενιαίες οικοδομικές αναπτύξεις ή σε οικίες προσφυγικών συνοικισμών— και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, ο ΔΣΔ θα αποδέχεται την εγκατάσταση του Δέκτη Τηλεχειρισμού **εκτός του κοινού Δωματίου Μετρητών**, και συγκεκριμένα **σε προσβάσιμο σημείο της εξωτερικής τοιχοποιίας της οικοδομής**, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι **ελεύθερα προσβάσιμη για λειτουργούς της ΑΗΚ.**
- Ο Δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί **στην πρόσοψη** ή σε έναν από τους δύο **πλαινούς τοίχους** της οικοδομής.
- Η μέγιστη απόσταση από την πρόσοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **4 μέτρα.**
- Ο Δέκτης πρέπει να εγκαθίσταται εντός **αδιάβροχου και στεγανού κουτιού.**
- Το ύψος τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **1,5 μέτρα από το έδαφος.**

Για την υιοθέτηση της ανωτέρω διευθέτησης (δηλαδή την εγκατάσταση του Δέκτη εκτός του δωματίου/ερμαριού των μετρητών), απαιτείται **υποβολή αίτησης εξαίρεσης** προς τον ΔΣΔ.

Ο ΔΣΔ θα αποδέχεται αιτήσεις εξαίρεσης **μόνο** για αιτήσεις σύνδεσης που έχουν κατατεθεί ορθά **μετά την 1/1/2025** ή που θα κατατεθούν **μέχρι και τις 31/12/2025.**

Για την επιβεβαίωση της ανάγκης εγκατάστασης του Δέκτη εκτός του δωματίου/ερμαριού μετρητών, θα διενεργείται **επιτόπιος έλεγχος** από λειτουργούς του ΔΣΔ, γεγονός το οποίο ενδέχεται να παρατείνει τον χρόνο εξέτασης της αίτησης σύνδεσης του Φ/Β Συστήματος. Η τελική θέση τοποθέτησης του Δέκτη θα καθορίζεται από τον αρμόδιο λειτουργό του ΔΣΔ.

Αιτήματα που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες **δεν θα γίνονται αποδεκτά.**