



ΤΟΜΗ Α−Α





ΟΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΗΚ−ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



ΟΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΗΚ



ΤΟΜΗ Β−Β



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)

1−ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 Η 20 cm ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2−ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3−ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
4−ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
5−ΠΟΡΤΑ :
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (MU 641), ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ .
ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

6−ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α.
7−ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
8−ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
9−ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 200Α.
10−ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

- ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙ
- ΤΥΠΟΣ : BACK TO BACK - ΔΥΟ ΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΙΣΟΜΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ / ΟΙΚΙΑ
- ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑ ΟΙΚΙΑ
- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΛ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 2Χ100Α + ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Μ. Μιχαήλ	Μ.Κυλίλη	Κ.Κόκκινος Σ.Παπαδούρης	ΦΕΒΡΟΥΑΡ. 2012

Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Dwg No.	Φύλ./Sheet	Εκδ./Edition
1:20	**7540014-16**	16	1
	Παλιός Αρ.Σχ/Old drg.No. TQ/252-16		

Ον. Αρχείου/Filename:F:\DISTRIBUTION CONSTRUCTION\DISTRIBUTION CODE OF PRACTICE\CURRENT ISSUE\U-G 754 000 GR\7540014_1-16.dwgLAYOUT:7540014-16