



| | |
|----------------------|-----------------|
| ΠΕΡΙΤΟΧΙΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ | ΔΗΜ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ |
| ΚΑΤΟΥΣΗ | |

ΣΥΣΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΒΕΛΑΡΙΑ D ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΜ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

R=min 350 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)

- 1- ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΡΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΑΛΑΚΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 2- ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 3- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΝΩΜΑΤΑ :
- 4- ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΝΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
- 5- ΠΟΡΤΑ :
- 6- ΔΙΦΑΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜΥ 641), ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΑΝΩ.
- 7- ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 8- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)
- 9- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΩΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α
- 10- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΩΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α

7- ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

8- ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

9- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 70mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 200Α.

10- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ / TITLE

ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

- ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙ

- ΤΥΠΟΣ : ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΙΑ

- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - ΦΘΑΣΙΚΟΣ

- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΛ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 100Α

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Σχέδιο/Drawn | Ελεγχος/Checked | Εγκρίση/Approved | Ημερομηνία/Date |
| Π. Βαλαουδίου | Μ. Κυριάκη | Κ. Κοκκίνος Σ. Παπαδόπουλος | Φεβρουάριος 2012 |
| Κλίμακα/Scale | Αρ. Σχ./Dwg No. | 7540014-2 | Φύλλο/Sheet/Εκδό./Edition |
| 1:20 | Τίτλος/Title | ΤΟ/252-2 | 2 |

Ου. Αρχείου/Filename: F:\DISTRIBUTION CONSTRUCTION\DISTRICTION CODE OF PRACTICE\CURRENT ISSUE\U-6754 000 GR7540014_1-16.dwg\ΛΑΥΟΥΤ:7540014-2