



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)

- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΛΙΑΚΟΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 3-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
- 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΙΑ ΕΙΣΤ. ΧΡΗΣΗΣ
- 4-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
- 5-ΠΟΡΤΑ :
- ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΑΔΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "z" (ΜΥ 641), ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝ.
- ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)
- 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ 100Α
- 7-ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΑΤΗΜΗΣΕΩΝ ΝΑ ΑΣΙΔΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΣΜΑΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 8-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΒΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 9-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΒΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 400Α
- 11-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΒΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΥΑΚΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE	ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ		
	-ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ		
	-ΤΥΠΟΣ : ΨΗΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ		
	-ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - 3ΦΑΣΙΚΟΣ		
	-ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 100Α		
Σχέδιο/Drawn	Ελέγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Π.Βαδουγιώου	Μ.Κυβίλη	Κ.Κοκκινοπούλου	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Drawg No.	Τίτλος/Title	Φύλλο/Sheet
1:20	7540015-1	ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ	1