



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

- 1-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100A & ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 1-φ.
- 2-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 3-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΥΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

- ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ

- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ

- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ + ΔΕΚΤΗΣ

- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΩΤΙΟΥ : 2X100A

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Έγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
A.T. Γεωργίου	M. Κυβίλη	Κ. Κόκκινος	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	Τιτλος Αρ. Σχ./Title No.	Φύλ./Sheet
1:20	7540015-10	ΤΟΙΧΩΣ-10	10
			1