



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

- 1-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΡΗΦΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α & ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 1-Φ.
- 2-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΒΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 3-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΒΛΑΔΙΑ ΓΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΥΑΚΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ			ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS		
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE					
ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ					
- ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ					
- ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΑΓΥΡΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ - ΜΕ ΦΕΡΑΤΙΟ					
- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2 - 3ΦΑΣΙΚΟΙ + ΔΕΚΤΗΣ					
- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΩΡΤΙΟΥ : 2x100Α					
Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Έγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date		
Α.Γεωργίου	Μ.Κυλιδή	Κ.Κοκκινός Σ.Παπαδόπουλος	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, 2012		
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Draw No.	7540015-16	Φύλ./Sheet	16	1
1:20	Τίτλος/Title	ΤΟ253-16	Εκδ./Edition		

D:\oupa Αρχιτεκτονική\Distribution Construction\Distribution Code of Practice\Current Issue\U-G 754 000 CR\7540015_1-20.dwg\ΑΥΤΟΥ: 7540015-16