



- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΙΧΟΠΛΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΙΜΕΝΤΟΜΛΗΚΟΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ
 - 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ
 - 3-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
 - 4-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
 - 5-ΟΡΠΑ :
 - 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΩΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100A ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΜΕ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΗ & ΔΕΚΤΗ
 - 7-ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΑΣΙΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 - 8-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 - 9-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΓΧΩΡΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 - 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΥΟΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
 - 11-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.

<p>ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΡΗΤΗ ΚΥΤΙΟΥ</p> <p>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE</p>	
<p>ΤΙΤΛΟΣ/TITLE</p>	<p>ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</p>
<p>-ΣΕΙΡΑ : ΕΝΤΟΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙ</p> <p>- ΤΥΠΟΣ : ΨΗΛΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ</p> <p>- ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - 3ΦΑΣΙΚΟΣ + ΔΕΚΤΗΣ</p> <p>- ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ : 100A</p>	<p>Ελεγχος/Checked Εγκριση/Approved</p> <p>Μ.Κυλιώνης</p> <p>Σ.Λιαντοπούλης</p>
<p>Κλίμακα/Scale</p> <p>1:20</p>	<p>Ημερομηνία/Date</p> <p>Φεβρουάριος 2012</p>
<p>Αρ. Σχ/Δwg No.</p> <p>7540015-4</p>	<p>Φύλ./Sheet</p> <p>4</p>
<p>Τίτλος Αρ.Σχ/Οid dwg.No.</p> <p>ΤΟ/253-4</p>	<p>Εκδό./Edition</p> <p>1</p>

