



ΤΟΜΗ Α-Α

ΤΟΜΗ Β-Β

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΚΟΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ
  - 2-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
  - 3-ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΙΑ ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
  - 3-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**
- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ PANEL (ΦΩΡΤΙΟ > 100A ) ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ.
  - 5-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝ.2,20m<sup>2</sup>ΥΦΟΣ
  - 6-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  - 7-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥ.
  - 8-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
  - 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT) ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΑΧΙΣΤΩΝ ΤΡΕΙΣ.

**ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**

**ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

**ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

-ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

-ΑΡ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-ΣΥΝΘΑ. ΔΥΝ. ΦΩΡΤΙΟΥ : <300kVA

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Φωτ.Σχέδιο/Date
Π.Βαδανιδίου	Μ.Κυλιμή	Κ.Κοκκίνος Σ.Παπαδόπουλος	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Drawg No.	Τομέας/Architect's drawing No.	Φύλλο/Sheet
1:25	7540017-1	ΤΟ255-1	1

