



- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΟΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - 2-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
 - 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΙΑ ΕΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
 - 3-ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΜΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**
- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡ ΠΑΝΕΛ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΑΜΠΛΑ ΜΕ ΜΕΛΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ 6 (1Φ) + ΔΕΚΤΗ.
 - 5-ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΩΝ , ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1
 - 6-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 - 7-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
 - 8-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΔΙΣΦΑΛΕΥΚΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400Α.
 - 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΝΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ **ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΩΝ

-ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 -ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 -ΑΡ.ΜΕΤΡΗΣΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ + 6 - 1Φ
 -ΔΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΔ. : ΦΩΤΙΟΥ : <300KVA

Σχέδιο/Drawn: Ελεγχος/Checked: Εγκριση/Approved: Ημερομηνία/Date
 Π. Βαδανίδου Μ. Κυβίλη Κ. Κοκκίνος Σ. Παπαδόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Κλίμακα/Scale: 1:25 Αρ.Σχ./Dwg No. **7540017-11** Φύλ./Sheet: **11** Εκδ./Edition: **1**