



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)

- 1-ΤΟΙΧΟΤΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΑΚΗΣ Η ΟΓΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- 2-ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
- 3-ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΤΙΑ ΕΙΣΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
- 3-ΕΙΣΙΤΗΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΕΡ ΠΑΝΕΛ (ΦΟΡΤΙΟ > 100A) ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ.
- 5-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝ. 2.20 m ΥΨΟΣ
- 6-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- 7-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
- 8-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΥΚΙΒΩΤΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
- 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΩΛΟΥ/ΕΙΣΩΛΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

Όνομα Αρχιτέκτονα/Γραφείου: Ε. DISTRIBUTION CONSTRUCTION DISTRIBUTION CODE OF PRACTICE (CURRENT ISSUE)-6 754 000 GR/7540017-1-13-dm/AYOYI:7540017-4

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ / TITLE: ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΤΩΝ

-ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ

-ΑΡ.ΜΕΤΡΗΣΤΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-ΣΥΝΟΛ. ΔΥΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ : <300ΚΒΑ

Σχέδιο/Drawn: Π. Βαλαγιώτου

Ελεγχος/Checked: Μ. Κυβίλη

Εγκρίση/Approved: Κ. Κόκκινος

Σ. Παπαδόπουλος

Αρ.Σχ/Drawg No.: 7540017-4

Φύλ./Sheet: 4

Εκδ./Edtion: 1

Ημερομηνία/Date: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, 2012