


- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)**
- 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΤΟ 10 Η 20 cm , ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΣ Η ΟΠΛΑΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ
  - 2-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
  - 3-ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΕΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
  - 3-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)**
- 4-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡ ΠΑΝΕΛ (ΦΟΡΤΙΟ > 100A )
  - ΕΝΑ 3Φ ΜΕΤΡΗΤΗ + ΔΕΚΤΗ.
  - 5-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝ. 2.20 m ΥΨΟΣ
  - 6-ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  - 7-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.
  - 8-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 300mm<sup>2</sup> ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 400A.
  - 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΝΑΚΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.



<b>ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ</b>		<b>ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS</b>	
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE</b>			
<b>ΤΙΤΛΟΣ / TITLE</b>			
<b>ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</b>			
-ΣΕΙΡΑ : ΕΡΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
-ΤΥΠΟΣ : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ			
-ΑΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ + 1-3Φ			
-ΔΥΝ. ΣΥΝΟΛ. ΦΟΡΤΙΟΥ : <300KVA			
Σχέδιο / Drawn	Ελέγχος / Checked	Εγκρίση / Approved	Ημερομηνία / Date
Π. Βαδουχίδου	M. Κυβίλη	Κ. Κόκκινος Σ. Παπαδόπουλος	20/12
Κλίμακα / Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	Τοποκ. Αρ. Σχ./Dwg No.	Φύλλο / Sheet
1:25	7540017-8	70255-8	8
			1