

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 03/2021

### Εγκατάσταση μονοφασικών αντλιών θερμότητας (Heat Pumps)

Το τελευταίο διάστημα εγκαθίστανται μονοφασικές αντλίες θερμότητας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Σύστημα Διανομής.

Στην προσπάθεια μας να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων έχουμε αποφασίσει κατ' εξαίρεση να εγκρίνουμε την εγκατάσταση μονοφασικών αντλιών θερμότητας πέραν των 4,16kW.

Η συνέχιση όμως της εγκατάστασης μεγάλης ισχύος μονοφασικών αντλιών θερμότητας, ενέχει κινδύνους για χαρακτηριστικά της παροχής, γι αυτό και από την 2/1/2022 θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μονοφασικών αντλιών θερμότητας ισχύος μέχρι και 4,37kW. Το όριο αυτό καθορίστηκε μετά από μελέτη που έχουμε διεξάγει.

Ως εκ τούτου από 2/1/2022 στα σχέδια που υποβάλλονται για έλεγχο της εγκατάστασης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται αντλίες θερμότητας πέραν των 4,37kW.

16/4/2021